

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3742/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, że wyrób:

**Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006**

produkowany przez:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zakładzie produkcyjnym:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spełnia wymagania:

**pkt. 11.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5135/2019 z dnia 07.03.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 366/BA/17 wydanie 2 z dnia 17.01.2018 r. i nr 653/BA/14 z dnia 30.07.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3742/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **23.09.2019 r.**

do **22.09.2024 r.**


DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 lipca 2019 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3742/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006**

Odmiana:	SAW-6001		
Napięcie zasilania [V DC]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 16,5+24,6	z zewnętrznego zasilacza 9,6÷30	z wewnętrznej baterii 6LR61 9
Prąd dozоровania [A]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 0,000150	z zewnętrznego zasilacza 0,000200	z wewnętrznej baterii 6LR61 0,000003
Prąd alarmowania [A]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 0,000600	z zewnętrznego zasilacza 0,10 – dla zasilacza 12V 0,05 – dla zasilacza 24V	z wewnętrznej baterii 6LR61 0,015
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	103 / 96 / 91 (w zależności od ustawień)		
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 2600 Hz; ciągły sygnał co 130 ms 2. 554 Hz przez 250 ms, następnie 440 Hz przez 250 ms 3. 2000-3000 Hz; rosnący przez 500 ms		
Sygnalizator głosowy:	nie		
Synchronizacja komunikatu:	nie dotyczy		
Typ środowiska pracy:	A		
Stopień ochrony IP:	21C		
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany lub stropu		
Wymiary [mm]:	Ø 115 x 70 (z gniazdem G-40S)		
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne		
Masa [g]:	200		

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 lipca 2019 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3742/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006**

Odmiana:	SAW-6006		
Napięcie zasilania [V DC]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 16,5±24,6	z zewnętrznego zasilacza 9,6÷30	z wewnętrznej baterii 6LR61 9
Prąd dozоровania [A]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 0,000150	z zewnętrznego zasilacza 0,000200	z wewnętrznej baterii 6LR61 0,000003
Prąd alarmowania [A]:	z linii dozоровej systemu sygnalizacji pożarowej 0,000600	z zewnętrznego zasilacza 0,10 – dla zasilacza 12V 0,05 – dla zasilacza 24V	z wewnętrznej baterii 6LR61 0,015
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	103 / 96 / 91 (w zależności od ustawień)		
Częstotliwość i wzór dźwięku:	Sekwencja 1: 2600 Hz; ciągły sygnał co 130 ms Sekwencja 2: 554 Hz przez 250 ms, następnie 440 Hz przez 250 ms Sekwencja 3: 2000-3000 Hz; rosnący przez 500 ms		
Sygnalizator głosowy:	tak Sekwencja 1: „Uwaga, uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy. Proszę zastosować się do planu ewakuacji.” Sekwencja 2: „Uwaga! W budynku wykryto pożar. Proszę zastosować się do instrukcji przeciwpożarowej.” Sekwencja 3: brak		
Synchronizacja komunikatu:	tak		
Typ środowiska pracy:	A		
Stopień ochrony IP:	21C		
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany lub stropu		
Wymiary [mm]:	Ø 115 x 70 (z gniazdem G-40S)		
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne		
Masa [g]:	200		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 lipca 2019 r.